Дані про якість питної води
на водопровідних очисних спорудах м.Біла Церква
за грудень 2015 року.

| № П/П | Показники якості води | Од. вимірів | РЧВ м.Біла Церква |
|---|---|---|---|
| 1 | Загальне мікробне число при температурі 37°С – 24 год | КУО/см$^3$ | 4 |
| 2 | Загальні коліформи | КУО/100см$^3$ | відсутність |
| 3 | E.coli | КУО/100см$^3$ | відсутність |
| 4 | Ентерококи | КУО/100см$^3$ | відсутність |
| 5 | Запах при 20°, 60° С | бали | 1-1 |
| 6 | Кольоровість | град. кол. | 20 |
| 7 | Каламутність | мг/дм$^3$ | 0,64 |
| 8 | Температура | ° С | 3,0 |
| 9 | Присмак і смак | бали | 1 |
| 10 | pH | | 7,7 |
| 11 | Залізо загальне | мг/дм$^3$ | 0,1 |
| 12 | Жорсткість загальна | моль/м$^3$ | 5,4 |
| 13 | Лужність | моль/м$^3$ | 5,0 |
| 14 | Марганець | мг/дм$^3$ | 0,05 |
| 15 | Мідь | мг/дм$^3$ | 0,022 |
| 16 | Поліфосфати $PO_4$ | мг/дм$^3$ | 0,02 |
| 17 | Сульфати | мг/дм$^3$ | 28,6 |
| 18 | Сухий залишок | мг/дм$^3$ | 422,0 |
| 19 | Хлор залишковий<br>- вільний<br>- зв'язаний | <br>мг/дм$^3$<br>мг/дм$^3$ | <br>0,06<br>1,04 |
| 20 | Хлориди | мг/дм$^3$ | 44,65 |
| 21 | Цинк | мг/дм$^3$ | 0,02 |
| 22 | Алюміній | мг/дм$^3$ | 0,24 |
| 23 | Амоній | мг/дм$^3$ | 0,1 |
| 24 | Кремній | мг/дм$^3$ | - |
| 25 | Миш'як | мг/дм$^3$ | <0,005 |
| 26 | Молібден | мг/дм$^3$ | - |
| 27 | Нітрати | мг/дм$^3$ | 2,55 |
| 28 | Нітрити | мг/дм$^3$ | 0,002 |
| 29 | Фториди | мг/дм$^3$ | 0,19 |
| 30 | Перманганатна окислюваність | мг/дм$^3$ | 4,8 |

Нач.ВОС В.О. Степура

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» ХІМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ПИТНОЇ ВОДИ

Нач. ХБЛ питної води В.В.Андрійчук