Дані про якість питної води
на водопровідних очисних спорудах м.Біла Церква
за грудень 2017 року.

№ П/П	Показники якості води	Од. вимірів	РЧВ м.Біла Церква
1	Загальне мікробне число при температурі 37°С – 24 год	КУО/см^3	6
2	Загальні коліформи	КУО/100см^3	відсутність
3	E.coli	КУО/100см^3	відсутність
4	Ентерококи	КУО/100см^3	відсутність
5	Запах при 20°, 60° С	бали	1-1
6	Кольоровість	град. кол.	15
7	Каламутність	мг/дм^3	<0,58
8	Температура	° С	3,5
9	Присмак і смак	бали	1
10	pH		7,7
11	Залізо загальне	мг/дм^3	0,1
12	Жорсткість загальна	моль/м^3	5,5
13	Лужність	моль/м^3	5,05
14	Марганець	мг/дм^3	<0,05
15	Мідь	мг/дм^3	0,1
16	Поліфосфати PO_4	мг/дм^3	0,05
17	Сульфати	мг/дм^3	44,6
18	Сухий залишок	мг/дм^3	334
19	Хлор залишковий - вільний - зв'язаний	 мг/дм^3 мг/дм^3	 0,06 0,96
20	Хлориди	мг/дм^3	39,7
21	Цинк	мг/дм^3	-
22	Алюміній	мг/дм^3	0,14
23	Амоній	мг/дм^3	<0,1
24	Кремній	мг/дм^3	8,05
25	Миш'як	мг/дм^3	-
26	Молібден	мг/дм^3	-
27	Нітрати	мг/дм^3	<2,25
28	Нітрити	мг/дм^3	<0,002
29	Фториди	мг/дм^3	0,2
30	Перманганатна окислюваність	мг/дм^3	4,96

Нач.ВОС В.О. Степура

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» ХІМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ПИТНОЇ ВОДИ

Нач. ХБЛ питної води В.В.Андрійчук