Ф ДП -3-07-23

Дані про якість питної води
на водопровідних очисних спорудах м.Біла Церква
за квітень 2018 року.

№ П/П	Показники якості води	Од. вимірів	РЧВ м.Біла Церква
1	Загальне мікробне число при температурі 37°С – 24 год	КУО/см³	8
2	Загальні коліформи	КУО/100см³	відсутність
3	E.coli	КУО/100см³	відсутність
4	Ентерококи	КУО/100см³	відсутність
5	Запах при 20°, 60° С	бали	1-1
6	Кольоровість	град. кол.	15
7	Каламутність	мг/дм³	<0,58
8	Температура	° С	10,0
9	Присмак і смак	бали	1
10	pH		7,7
11	Залізо загальне	мг/дм³	<0,1
12	Жорсткість загальна	моль/м³	5,5
13	Лужність	моль/м³	5,1
14	Марганець	мг/дм³	<0,05
15	Мідь	мг/дм³	0,05
16	Поліфосфати PO_4	мг/дм³	<0,05
17	Сульфати	мг/дм³	35,2
18	Сухий залишок	мг/дм³	318,0
19	Хлор залишковий - вільний - зв'язаний	 мг/дм³ мг/дм³	 0,1 0,92
20	Хлориди	мг/дм³	32,4
21	Цинк	мг/дм³	-
22	Алюміній	мг/дм³	0,11
23	Амоній	мг/дм³	<0,1
24	Кремній	мг/дм³	-
25	Миш'як	мг/дм³	-
26	Молібден	мг/дм³	-
27	Нітрати	мг/дм³	2,25
28	Нітрити	мг/дм³	<0,002
29	Фториди	мг/дм³	-
30	Перманганатна окислюваність	мг/дм³	4,82

Начальник ВОС В.О. Степура

ВОДООЧИСНІ СПОРУДИ
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«БІЛОЦЕРКІВВОДА»

Нач. ХБЛ питної води В.В.Андрійчук