ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Випробувальна хіміко-технологічна лабораторія
Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Томилівка, вул. Узинська,4
тел.. (04563) 7-97-08, e-mail: vhtl@ukr.net

Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд за вересень 2018 року

№	Місце відбору проб	надходження ,м³	t⁰	pH	Розчинний кисень, мгО\дм³	Завислі речовини мг/дм³	Мінералізація загальна (сух.зал) мг/дм³	ХСК мг/дм³	БСК5 млО/дм³	Сульфати мг/дм³	Фосфати PO4³	Хлориди мг/дм³	Азот амонійний мг/дм³	Нітрити мг/дм³	Нітрати мг/дм³	Залізо загальне мг/дм³	Хром трьох валентний мг\дм³	Мідь мг\дм³	Цинк мг\дм³	Нікель мг\дм³	АПАР (СПАР) мг/дм³	Нафтопродукти мг/дм³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Стічні води, що поступають на КОС	943,5 тис	19,5	7,3	-	344,1	736,5	917,25	364,18	35,22	15,23	146,87	41,93	0,296	2,18	0,928	<0,01	0,018	0,02	0,003	0,92	1,27
2	Очищені стічні води на скиді в р.Рось	932,1 тис	19,0	7,7	8,17	6,6	572,0	44,24	14,58	40,83	0,37	92,29	0,94	0,231	9,93	0,186	0,008	0,006	0,004	н/в	0,032	0,058

Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» Конохова Г.С.

ВИПРОБУВАЛЬНА ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»