

**Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд
за жовтень 2018 року**

№	Місце відбору проб	надходження, м ³	t°	рН	Розчинний кисень, мг/дм ³	Завислі речовини мг/дм ³	Мінералізація загальна (сух.зал) мг/дм ³	ХСК мг/дм ³	БСК ₅ мг/дм ³	Сульфати мг/дм ³	Фосфати PO ₄	Хлориди мг/дм ³	Азот амонійний мг/дм ³	Нітри мг/дм ³	Нітрати мг/дм ³	Залізо загальне мг/дм ³	Хром трьох валентний мг/дм ³	Мідь мг/дм ³	Цинк мг/дм ³	Нікель мг/дм ³	АІАР (СІАР) мг/дм ³	Нафтопродукти мг/дм ³
1	Стічні води, що поступають на КОС	987,8 тис	16,2	7,18	-	373,6	730,0	1033,0	406,24	15,68	15,60	146,73	44,12	0,182	1,75	2,65	0,001	0,011	0,004	н/в	1,241	1,332
2	Очищені стічні води на скиді в р.Рось	975,9 тис	17,0	7,29	8,67	8,1	511,7	56,83	12,69	37,42	6,04	95,84	2,71	0,719	5,75	0,29	0,003	0,006	0,003	н/в	0,043	0,065

Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

