



ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

Випробувальна хіміко-технологічна лабораторія
Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Томилівка, вул. Узинська, 4
тел.. (04563) 7-97-08, e-mail: vhtl@ukr.net

Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд за листопад 2018 року

№	Місце відбору проб	надходження, м ³	t ₀	pH	Розчинний кисень, мг/дм ³	Завислі речовини мг/дм ³	Мінералізація загальна (сух.зал) мг/дм ³	ХСК мг/дм ³	БСК5 мл/дм ³	Сульфати мг/дм ³	Фосфати PO ₄ мг/дм ³	Хлориди мг/дм ³	Азот амонійний мг/дм ³	Нітрити мг/дм ³	Нітрати мг/дм ³	Залізо загальне мг/дм ³	Хром трийвалентний мг/дм ³	Мідь мг/дм ³	Цинк мг/дм ³	Нікель мг/дм ³	АПАР (СПАР) мг/дм ³	Нафтопродукти мг/дм ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Стічні води, що поступають на КОС	980,1 тис	9,0	7,35	-	345,5	808,8	812,85	322,05	26,96	17,23	165,32	48,82	0,589	3,62	1,949	н/в	0,014	0,023	н/в	0,817	1,33
2	Очищені стічні води на скиді в р.Рось	971,9 тис	8,3	7,48	8,11	7,6	598,6	41,39	13,83	34,55	1,74	103,33	1,56	0,773	8,46	0,242	н/в	0,006	0,004	н/в	0,042	0,074
3	р.Рось 500 м вище скиду очищених стічних вод 28.11.2018		7,0	7,44	8,48	5,8	373,0	12,68	4,92	22,91	0,66	33,05	0,12	0,145	6,27	0,290	0,002	0,008	н/в	н/в	0,080	0,061
4	р.Рось 500м нижче скиду очищених стічних вод 28.11.2018		7,0	7,38	8,44	6,8	395,0	25,37	9,86	22,90	0,32	36,27	0,34	0,227	8,70	0,296	0,002	0,008	н/в	н/в	0,191	0,077



Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»