

Дані про якість питної води
на водопровідних очисних спорудах м.Біла Церква
за березень 2019 року.

№ П/П	Показники якості води	Од. вимірів	РЧВ м.Біла Церква
1	Загальне мікробне число при температурі 37°C – 24 год	КУО/см ³	11
2	Загальні коліформи	КУО/100см ³	відсутність
3	E.coli	КУО/100см ³	відсутність
4	Ентерококи	КУО/100см ³	відсутність
5	Запах при 20°, 60° С	бали	1-1
6	Кольоровість	град. Кол.	15
7	Каламутність	мг/дм ³	<0,58
8	Температура	° С	2,5
9	Присмак і смак	бали	1
10	рН		7,8
11	Залізо загальне	мг/дм ³	≤0,1
12	Жорсткість загальна	моль/м ³	5,9
13	Лужність	моль/м ³	6,1
14	Марганець	мг/дм ³	<0,05
15	Мідь	мг/дм ³	0,05
16	Поліфосфати PO ₄	мг/дм ³	0,07
17	Сульфати	мг/дм ³	34,6
18	Сухий залишок	мг/дм ³	389,0
19	Хлор залишковий		
	- вільний	мг/дм ³	0,04
	- зв'язаний	мг/дм ³	1,1
20	Хлориди	мг/дм ³	30,95
21	Цинк	мг/дм ³	-
22	Алюміній	мг/дм ³	0,11
23	Амоній	мг/дм ³	0,12
24	Кремній	мг/дм ³	-
25	Миш'як	мг/дм ³	-
26	Молібден	мг/дм ³	-
27	Нітрати	мг/дм ³	<2,25
28	Нітрити	мг/дм ³	<0,002
29	Фториди	мг/дм ³	-
30	Перманганатна окислюваність	мг/дм ³	4,4
31	Хлороформ	мкг/дм ³	49,8
32	Дибромхлорметан	мкг/дм ³	5,18
33	Тригалогенметани (сума)	мкг/дм ³	62,4

Начальник ВОС

В.О.Степура

Нач. ХБЛ питної води

В.В.Андрійчук

