

Дані про якість питної води
на водопровідних очисних спорудах м.Біла Церква
за квітень 2019 року.

№ П/П	Показники якості води	Од. вимірів	РЧВ м.Біла Церква
1	Загальне мікробне число при температурі 37°C – 24 год	КУО/см ³	19
2	Загальні коліформи	КУО/100см ³	відсутність
3	E.coli	КУО/100см ³	відсутність
4	Ентерококи	КУО/100см ³	відсутність
5	Запах при 20°, 60° С	бали	1-1
6	Кольоровість	град. Кол.	15
7	Каламутність	мг/дм ³	<0,58
8	Температура	° С	8,0
9	Присмак і смак	бали	1
10	рН		7,6
11	Залізо загальне	мг/дм ³	0,12
12	Жорсткість загальна	моль/м ³	5,7
13	Лужність	моль/м ³	5,8
14	Марганець	мг/дм ³	<0,05
15	Мідь	мг/дм ³	0,04
16	Поліфосфати PO ₄	мг/дм ³	0,045
17	Сульфати	мг/дм ³	33,8
18	Сухий залишок	мг/дм ³	384,0
19	Хлор залишковий		
	- вільний	мг/дм ³	0,04
	- зв'язаний	мг/дм ³	1,0
20	Хлориди	мг/дм ³	43,25
21	Цинк	мг/дм ³	0,02
22	Алюміній	мг/дм ³	0,12
23	Амоній	мг/дм ³	0,11
24	Кремній	мг/дм ³	-
25	Миш'як	мг/дм ³	<0,005
26	Молібден	мг/дм ³	-
27	Нітрати	мг/дм ³	<2,25
28	Нітрити	мг/дм ³	<0,002
29	Фториди	мг/дм ³	0,17
30	Перманганатна окислюваність	мг/дм ³	4,4
31	Хлороформ	мкг/дм ³	47,7
32	Дибромхлорметан	мкг/дм ³	5,24
33	Тригалогенметани (сума)	мкг/дм ³	78,4

Начальник ВОС

В.О.Степура

Нач. ХБЛ питної води

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ВІЛОЦЕРКІВВОДА»
ХІМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНА
ЛАБОРАТОРІЯ ПИТНОЇ ВОДИ

В.В.Андрійчук