



ТОВ «БІЛОЦЕРКІВОВА»

Випробувальна хіміко-технологічна лабораторія
Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Томилівка, вул. Узинська, 4
тел. (04563) 7-97-08

Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд за грудень 2019 року

№	Місце відбору проб	Температура, °С	pH	Розчинний кисень, мг/л	Завислі речовини, мг/л	Мінералізація загальна (сух.зали), мг/л	ХСК, мг/л	БСК ₅ , мг/л	Сульфати, мг/л	Фосфати PO ₄ , мг/л	Хлориди, мг/л	Азот амонійний, мг/л	Нітри, мг/л	Нітрати, мг/л	Залізо загальне, мг/л	Хром 3+, мг/л	Мідь, мг/л	Цинк, мг/л	Нікель, мг/л	АІНАР (СІАР), мг/л	Нафтопродукти, мг/л
1	Стічні води, що поступають на КОС	893,8 тис	6,3	7,79	397,3	634,8	957,72	360,18	8,78	14,14	137,84	45,93	0,477	2,40	1,274	н/в	<0,02	0,008	н/в	0,932	1,24
2	Очищені стічні води на скиді в р.Рось	889,1 тис	10,3	7,69	5,9	518,0	42,48	4,92	39,94	2,83	133,98	1,58	1,246	14,93	0,222	н/в	<0,02	<0,005	н/в	<0,05	0,06
3	р.Рось 500 м вище скиду очищених стічних вод 04.12.2019		9,3	7,98	0,6	213,0	25,0	4,83	22,81	0,29	43,87	0,34	0,101	0,54	0,181	н/в	<0,02	н/в	н/в	<0,05	0,045
4	р.Рось 500м нижче скиду очищених стічних вод 04.12.2019		10,0	7,99	1,0	268,5	32,5	4,87	24,62	1,06	45,65	0,51	0,150	1,07	0,216	н/в	<0,02	н/в	н/в	<0,05	0,067

н/в — не визначено в пробі

В.о. начальника ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВОВА»

