



ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
 Випробувальна хіміко-технологічна лабораторія
 Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Томилівка, вул. Узинська, 4

**Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд
 за серпень 2020 року**

№	Місце відбору проб	надходження, м³	t°	pH	Розчинний кисень, мг/дм³	Завислі речовини мг/дм³	Мінералізація загальна (сух.зали) мг/дм³	ХСК, мг/дм³	БСК ₅ , мг/дм³	Сульфати мг/дм³	Фосфати PO ₄ мг/дм³	Хлориди мг/дм³	Азот амонійний мг/дм³	Нітриди мг/дм³	Нітрати мг/дм³	Залізо загальне мг/дм³	Хром 3+, мг/дм³	Мідь мг/дм³	Цинк мг/дм³	Нікель, мг/дм³	АПАР (СНАР) мг/дм³	Нафтопродукти мг/дм³
1	1	849,8 тис	22,1	7,41	-	407,9	657,6	1042,8	370,43	15,08	12,78	135,68	44,26	0,279	1,21	0,971	н/в	<0,02	0,008	н/в	0,844	1,234
2	2	849,8 тис	20,8	7,61	9,24	10,9	438,5	43,3	4,79	32,82	1,02	138,39	5,41	0,721	10,28	0,22	н/в	<0,02	0,005	н/в	<0,05	0,061

н/в – не виявлено в пробі

Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
 ВИПРОБУВАЛЬНА ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
 ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
 Г.С.