



ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»  
 Випробувальна хіміко-технологічна лабораторія  
 Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Томилівка, вул. Узинська, 4

**Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд  
 за листопад 2020 року**

№	Місце відбору проб	Надходження, м <sup>3</sup>	t <sup>0</sup>	pH	Розчинний кисень, мг/дм <sup>3</sup>	Завислі речовини мг/дм <sup>3</sup>	Мінералізація загальна (сух.зали) мг/дм <sup>3</sup>	ХСК, мг/дм <sup>3</sup>	БСК <sub>5</sub> , мг/дм <sup>3</sup>	Сульфати мг/дм <sup>3</sup>	Фосфати PO <sub>4</sub> мг/дм <sup>3</sup>	Хлориди мг/дм <sup>3</sup>	Азот амонійний мг/дм <sup>3</sup>	Нітрити мг/дм <sup>3</sup>	Нітрати мг/дм <sup>3</sup>	Залізо загальне мг/дм <sup>3</sup>	Хром 3+, мг/дм <sup>3</sup>	Мідь мг/дм <sup>3</sup>	Цинк мг/дм <sup>3</sup>	Нікель, мг/дм <sup>3</sup>	АПАР (СІАР) мг/дм <sup>3</sup>	Нафтопродукти мг/дм <sup>3</sup>
1	2																					
	Стічні води, що поступають на КОС	963,2 тис	13,8	7,42	-	239,4	480,4	1065,9	382,3	25,89	19,16	148,39	52,96	0,376	1,91	1,085	н/в	<0,02	0,011	н/в	0,977	1,22
2	Очищені стічні води на скиді в р.Рось	960,0 тис	13,0	7,51	9,13	7,8	438,3	43,33	4,97	45,15	1,02	148,01	0,95	0,682	12,96	0,21	н/в	<0,02	0,008	н/в	<0,05	0,072

н/в – не визначено в пробі

Начальник ВХГЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»  Конохова Г.С.