

БІЛОЦЕРКІВВОДА

Джерело життя
кожного міста

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Випробувальна хіміко-технологічна лабораторія
Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Томилівка, вул. Узинська, 4

Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд за лютий 2021 року

№	Місце відбору проб	нахлджкєння, м ³	t ⁰	pH	Розчинний кисень, мг/дм ³	Завислі речовини мг/дм ³	Мінералізація затяжна (сух.зали) мг/дм ³	ХСК, мг/дм ³	БСК ₅ , мг/дм ³	Сульфати мг/дм ³	Фосфати PO ₄	Хлориди мг/дм ³	Азот амонійний мг/дм ³	Нітри мг/дм ³	Нітрати мг/дм ³	Залізо загальне мг/дм ³	Хром 3+, мг/дм ³	Мідь мг/дм ³	Цинк мг/дм ³	Нікель, мг/дм ³	АПАР (СПАР) мг/дм ³	Нафтопродукти мг/дм ³
1	2																					
1	Стічні води, що поступають на КОС	1012,0 тис	11,4	7,61	-	200,6	502,6	983,3	353,2	23,73	16,66	189,16	59,52	0,674	1,54	1,12	н/в	<0,02	0,012	н/в	0,927	1,366
2	Очищені стічні води на склді в р.Рось	948,0 тис	9,5	7,65	9,23	8,4	416,4	37,2	4,87	42,29	0,84	150,54	1,32	0,986	9,18	0,22	н/в	<0,02	0,004	н/в	<0,05	0,085

н/в – не визначено в пробі

Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

