



ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
 Випробувальна хіміко-технологічна лабораторія
 Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Томилівка, вул. Узинська, 4

Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд за квітень 2022 року

№	Місце відбору проб	Надходження, м³	t ₀	pH	Розчинний кисень, мг/л	Завислі речовини мг/л	Мінералізація загальна (сух.зали) мг/л	ХСК, мг/л	БСК ₅ , мг/л	Сульфати мг/л	Фосфати PO ₄ мг/л	Хлориди мг/л	Азот амонійний мг/л	Нітри мг/л	Нітрати мг/л	Залізо загальне мг/л	Хром 3+, мг/л	Мідь мг/л	Цинк мг/л	Нікель, мг/л	АПАР (САР) мг/л	Нафтопродукти мг/л
1	Стічні води, що поступають на КОС	777,2 тис	14,1	7,53	-	216,3	615,5	886,3	312,0	13,06	17,35	172,30	46,94	0,840	2,38	0,995	н/в	<0,02	0,015	н/в	0,080	1,240
2	Очищені стічні води на скиді в р.Рось	775,0 тис	14,4	7,39	6,67	6,7	459,0	44,92	4,44	49,27	0,17	135,74	1,76	1,202	15,41	0,23	н/в	<0,02	0,01	н/в	<0,05	0,075

Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

ВИПРОБУВАЛЬНА
 ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА
 ЛАБОРАТОРІЯ
 ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

Г.С.