



ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»  
Випробувальна хіміко-технологічна лабораторія  
Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Томилівка, вул. Узинська, 4

### Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд за лютий 2024 року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Місце відбору проб	налдодження, м³	t°	pH	Розчинний кисень, мг/дм³	Завислі речовини мг/дм³	Мінералізація загальна (сух.зали) мг/дм³	ХСК, мгО/дм³	БСК5, мгО2/дм³	Сульфати мг/дм³	Фосфати РО4³	Хлориди мг/дм³	Азот амонійний мг/дм³	Нітрити мг/дм³	Нітрати мг/дм³	Залізо загальне мг/дм³	Хром 3+, мг/дм³	Мідь мг/дм³	Цинк мг/дм³	Нікель, мг/дм³	АПАР (СНАР) мг/дм³	Нафтопродукти мг/дм³	
1	Стічні води, що поступають на КОС	882,2 тис	13,3	7,66	-	269,3	627,9	1005,5	337,15	8,41	13,98	161,0	50,66	1,149	3,62	1,49	н/в	<0,02	0,030	н/в	0,889	9,367
2	Очищені стічні води на скиді в р.Рось	879,65 тис	11,8	7,67	10,8	11,7	341,5	46,63	4,93	19,38	0,80	146,35	1,87	1,480	16,36	<0,2	н/в	<0,02	0,019	н/в	<0,05	0,091

Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

