



ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»  
 Виробувальна хіміко-технологічна лабораторія  
 Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Томилівка, вул. Узинська, 4

### Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд за серпень 2024 року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Місце відбору проб	надходження, м <sup>3</sup>	t <sup>0</sup>	pH	Розчинний кисень, м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>	Завислі речовини м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>	Мінералізація загальна (сух.зал) м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>	ХСК, м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>	БСК <sub>5</sub> , м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>	Сульфати м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>	Фосфати PO <sub>4</sub>	Хлориди м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>	Азот амонійний м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>	Нітрити м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>	Нітрати м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>	Залізо загальне м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>	Хром З+, м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>	Мідь м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>	Цинк м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>	Нікель, м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>	АІПАР (СІАР) м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>	Нафтопродукти м <sup>3</sup> /дм <sup>3</sup>
1	Стічні води, що поступають на КОС	889,9 тис	24,0	7,77	-	220,15	684,85	949,81	314,48	9,55	14,93	169,32	56,06	1,607	2,80	1,10	н/в	<0,02	0,027	н/в	0,987	4,58
2	Очищені стічні води на скиді в р.Рось	886,5 тис	25,5	7,91	6,79	7,35	472,90	40,94	4,84	30,21	1,74	147,71	1,90	0,736	12,17	0,22	н/в	<0,02	0,015	н/в	<0,05	0,061

Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»  
 ВІДБІВУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ  
 ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ  
 ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»  
 КОНОХОВА