



ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
 Випробувальна хіміко-технологічна лабораторія
 Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Томилівка, вул. Узинська, 4

Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд за вересень 2024 року

| 2 | Місце відбору проб | на д.л. жєн.н.я, м³ | t° | pH | Розчинний кисень, мг/дм³ | Завислі речовини мг/дм³ | Мінералізація загальна (сух.затл) мг/дм³ | ХСК, мг/дм³ | БСК ₅ , мг/дм³ | Сульфати мг/дм³ | Фосфати PO ₄ мг/дм³ | Хлориди мг/дм³ | Азот амонійний мг/дм³ | Нітрити мг/дм³ | Нітрати мг/дм³ | Залізо загальне мг/дм³ | Хром 3+, мг/дм³ | Мідь мг/дм³ | Цинк мг/дм³ | Нікель, мг/дм³ | АПАР (СПАР) мг/дм³ | Нафтопродукти мг/дм³ |
|---|---|---------------------|------|------|--------------------------|-------------------------|--|-------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Стічні води, що поступають на КОС | 953,0 тис | 21,9 | 7,65 | - | 199,25 | 643,80 | 1132,3 | 312,76 | 9,13 | 17,76 | 176,72 | 53,83 | 0,534 | 1,83 | 1,07 | н/в | <0,02 | 0,030 | н/в | 0,955 | 4,731 |
| 2 | Очищені стічні води на скіді в р.Рось | 949,7 тис | 21,5 | 7,96 | 6,69 | 12,1 | 490,68 | 51,13 | 4,81 | 37,59 | 1,65 | 146,18 | 1,66 | 0,223 | 7,75 | 0,22 | н/в | <0,02 | 0,012 | н/в | <0,05 | 0,054 |
| 3 | р.Рось 500 м вище скиду очищених стічних вод 25.09.2024 | | 17,0 | 7,82 | 5,56 | 4,6 | 475,7 | 82,66 | 3,83 | 18,30 | 1,81 | 55,84 | 5,33 | 0,079 | 2,26 | <0,2 | н/в | <0,02 | <0,005 | н/в | н/в | 0,019 |
| 4 | р.Рось 500м нижче скиду очищених стічних вод 25.09.2024 | | 17,5 | 7,79 | 6,03 | 6,0 | 551,3 | 88,18 | 4,38 | 24,23 | 2,48 | 69,74 | 6,05 | 0,621 | 3,01 | 0,280 | н/в | <0,02 | 0,013 | н/в | <0,05 | 0,034 |



Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»