



ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

Випробувальна хіміко-технологічна лабораторія
Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Томилівка, вул. Узинська, 4

Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд за листопад 2024 року

5	Місце відбору проб	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		на дходженні, м³	t°	pH	Розчинний кисень, мг/дм³	Завислі речовини мг/дм³	Мінералізація загальна (сух.зали) мг/дм³	ХСК, мг/дм³	БСК5, мг/дм³	Сульфати мг/дм³	Фосфати PO4	Хлориди мг/дм³	Азот амонійний мг/дм³	Нітрити мг/дм³	Нітрати мг/дм³	Залізо загальне мг/дм³	Хром 3+, мг/дм³	Мідь мг/дм³	Цинк мг/дм³	Нікель, мг/дм³	АІРАР (СІАР) мг/дм³	Нафтопродукти мг/дм³
1	Стічні води, що поступають на КОС	897,8 тис	16,4	7,57	-	178,93	642,60	976,84	403,77	7,63	14,11	190,50	53,13	0,517	2,11	1,11	н/в	<0,02	0,032	н/в	1,195	4,921
2	Очищені стічні води на скиді в р.Рось	895,0 тис	15,9	7,67	7,23	13,08	477,83	50,48	4,90	27,03	2,32	148,11	1,88	0,767	13,56	0,23	н/в	<0,02	0,010	н/в	0,030	0,052
3	р.Рось 500 м вище скиду очищених стічних вод 20.11.2024		10,0	7,85	7,90	17,2	489,0	89,76	14,98	19,20	1,75	61,33	4,28	0,444	11,94	0,363	н/в	<0,02	0,033	н/в	0,058	0,219
4	р.Рось 500м нижче скиду очищених стічних вод 20.11.2024		10,5	7,89	8,11	17,8	463,5	73,25	11,29	21,44	1,13	65,40	3,03	0,567	12,56	0,258	н/в	<0,02	0,015	н/в	0,035	0,131



Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

Ганна КОНОХОВА