



ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
 Випробувальна хіміко-технологічна лабораторія
 Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Томилівка, вул. Узинська, 4

Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд за грудень 2024 року

№	Місце відбору проб	надлиженія, м³	t°	pH	Розчинний кисень, мг/дм³	Завислі речовини мг/дм³	Мінералізація загальна (сух.зашл) мг/дм³	ХСК, мг/дм³	БСК₅, мг/дм³	Сульфати мг/дм³	Фосфати PO₄ мг/дм³	Хлориди мг/дм³	Азот амонійний мг/дм³	Нітрити мг/дм³	Нітрати мг/дм³	Залізо загальне мг/дм³	Хром 3+, мг/дм³	Мідь мг/дм³	Цинк мг/дм³	Нікель, мг/дм³	АПАР (САР) мг/дм³	Нафтопродукти мг/дм³
1	Стічні води, що поступають на КОС	903,8 тис	15,3	7,85	-	199,0	681,5	1058,57	264,24	8,88	12,53	177,66	44,04	1,600	2,93	1,07	н/в	<0,02	0,025	н/в	1,133	4,144
2	Очищені стічні води на скиді в р.Рось	900,9 тис	13,8	7,77	7,29	13,2	493,5	64,15	4,82	19,72	1,68	148,49	1,87	1,197	15,20	0,21	н/в	<0,02	0,014	н/в	0,038	0,063

Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

