



ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Випробувальна хіміко-технологічна лабораторія
Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Томилівка, вул. Узинська, 4

Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд за березень 2025 року

0	Місце відбору проб	надходження, м³	t°	pH	Розчинний кисень, мг/дм³	Завислі речовини мг/дм³	Мінералізація загальна (сух.зал) мг/дм³	ХСК, мг-О/дм³	БСК ₅ , мгО ₂ /дм³	Сульфати мг/дм³	Фосфати PO ₄	Хлориди мг/дм³	Азот амонійний мг/дм³	Нітрити мг/дм³	Нітрати мг/дм³	Залізо загальне мг/дм³	Хром 3+, мг/дм³	Мідь мг/дм³	Цинк мг/дм³	Нікель, мг/дм³	АІПАР (СПАР) мг/дм³	Нафтопродукти мг/дм³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Стічні води, що поступають на КОС	873,7 тис	14,9	7,98	-	254,0	636,93	1074,32	392,64	8,30	17,42	182,69	59,09	1,149	4,43	1,14	н/в	<0,02	0,029	н/в	0,990	5,263
2	Очищені стічні води на скиді в р.Рось	869,8 тис	15,2	8,00	7,36	14,48	496,83	69,91	6,76	34,52	2,08	146,96	1,62	1,054	18,35	0,26	н/в	<0,02	0,018	н/в	0,071	0,066
3	р.Рось 500 м вище скиду очищених стічних вод 19.03.2025		12,8	7,84	8,08	15,9	368,0	56,96	6,99	24,53	0,15	46,84	0,28	0,049	7,75	0,30	н/в	н/в	н/в	н/в	0,058	0,219
4	р.Рось 500м ниже скиду очищених стічних вод 19.03.2025		12,4	8,22	8,18	13,1	350,0	56,48	6,65	26,04	1,89	46,38	0,58	0,486	6,66	0,40	н/в	<0,02	н/в	н/в	0,035	0,131

ВИПРОБУВАЛЬНА
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА
ЛАБОРАТОРІЯ
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

О.В. КОНОХОВА