



ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Випробувальна хіміко-технологічна лабораторія
Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Томилівка, вул. Узинська, 4

Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд
за липень 2025 року

1	Місце відбору проб	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		надходження, м³	t ₀	pH	Розчинний кисень, мг/дм³	Завислі речовини мг/дм³	Мінералізація загальна (сух.зал) мг/дм³	ХСК, мгО/дм³	БСК ₅ , млО ₂ /дм³	Сульфати мг/дм³	Фосфати PO ₄ ³ мг/дм³	Хлориди мг/дм³	Азот амонійний мг/дм³	Нітриди мг/дм³	Нітрати мг/дм³	Залізо загальне мг/дм³	Хром 3+, мг/дм³	Мідь мг/дм³	Цинк мг/дм³	Нікель, мг/дм³	АПАР (СТАР) мг/дм³	Нафтопродукти мг/дм³
1	Стічні води, що поступають на КОС	971,4 тис	19,1	7,59	-	250,28	668,40	1025,91	318,35	11,84	15,00	185,13	54,63	0,567	3,22	1,07	н/в	<0,02	0,030	н/в	0,964	3,513
2	Очищені стічні води на скиді в р.Рось	966,2 тис	20,9	7,96	7,29	12,34	483,74	63,46	7,39	38,87	0,70	141,54	1,84	1,195	18,68	0,22	н/в	<0,02	0,022	н/в	0,057	0,064

В. о. начальника ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

В. о. начальника ГОЛЬЦМАН

Випробувальна
Хіміко-технологічна
лабораторія
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»