

Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд
за вересень 2025 року

1	Місце відбору проб	надходження, м³	t°	pH	Розчинний кисень, мг/л	Завислі речовини мг/л	Мінералізація загальна (сух.зал) мг/л	ХСК, мг/л	БСК5, мг/л	Сульфати мг/л	Фосфати PO4³	Хлориди мг/л	Азот амонійний мг/л	Нітрити мг/л	Нітрати мг/л	Залізо загальне мг/л	Хром 3+, мг/л	Мідь мг/л	Цинк мг/л	Нікель, мг/л	АІАР (СІАР) мг/л	Нафтопродукти мг/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Стічні води, що поступають на КОС	900,4 тис	18,5	7,67	-	254,48	655,9	1096,08	293,17	7,98	18,17	172,71	47,54	0,653	3,40	1,06	н/в	<0,02	0,031	н/в	0,985	3,840
2	Очищені стічні води на скиді в р.Рось	892,9 тис	20,6	8,01	6,66	13,28	489,0	67,83	7,37	35,08	2,88	148,58	1,82	1,109	17,74	0,25	н/в	н/в	0,019	н/в	0,061	0,062
3	р.Рось 500 м вище скиду очищених стічних вод 10.09.2025		14,0	7,65	7,08	10,2	432,0	35,73	9,22	42,08	1,13	56,87	0,98	0,725	22,46	0,25	н/в	н/в	0,038	н/в	0,054	0,025
4	р.Рось 500м нижче скиду очищених стічних вод 10.09.2025		14,5	7,87	7,25	9,8	444,0	42,40	9,84	36,56	1,35	62,3	1,06	1,321	23,15	0,22	н/в	н/в	0,026	н/в	0,058	0,033

ВИПРОБУВАЛЬНА
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА
ЛАБОРАТОРІЯ
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

О.В. КОНОХОВА