

Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд
за січень 2026 року

1	Місце відбору проб	надходження, м³	t°	pH	Розчинний кисень, мг/л	Завислі речовини мг/л	Мінералізація загальна (сух.зали) мг/л	ХСК, мг/л	БСК5, мг/л	Сульфати мг/л	Фосфати PO4	Хлориди мг/л	Азот амонійний мг/л	Нітрити мг/л	Нітрати мг/л	Залізо загальне мг/л	Хром 3+, мг/л	Мідь мг/л	Цинк мг/л	Нікель, мг/л	АПАР (СПАР) мг/л	Нафтопродукти мг/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Стічні води, що поступають на КОС	946,6 тис	11,0	7,82	-	254,60	699,63	1012,28	395,96	9,41	20,14	175,16	54,52	1,549	2,45	1,11	<0,01	<0,02	0,039	н/в	0,882	2,048
2	Очищені стічні води на скиді в р.Рось	939,3 тис	8,88	7,93	8,00	12,43	481,40	64,25	7,48	32,30	2,24	144,05	1,68	0,942	18,74	0,21	н/в	н/в	0,025	н/в	0,047	0,056

Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»


 Ганна КОНОХОВА