ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Випробувальна хіміко-технологічна лабораторія
Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Томилівка, вул. Узинська,4

Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд (усереднені) за квітень 2026 року

1	Місце відбору проб	надходження ,м³	t^0	pH	Розчинний кисень, мгО\дм³	Завислі речовини мг/дм³	Мінералізація загальна (сух.зал) мг/дм³	ХСК, мгО/дм³	БСК5,млO_2/дм³	Сульфати мг/дм³	Фосфати PO_4^3	Хлориди мг/дм³	Азот амонійний мг/дм³	Нітрити мг/дм³	Нітрати мг/дм³	Залізо загальне мг/дм³	Хром 3+, мг/дм³	Мідь мг/дм³	Цинк мг/дм³	Нікель,мг/дм³	АПАР (СПАР) мг/дм³	Нафтопродукти мг/дм³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Стічні води, що поступають на КОС	927,9 тис	14,8	7,90	-	223,66	666,46	1060,75	379,81	9,30	16,49	191,25	59,00	0,971	4,12	1,22	<0,01	<0,02	0,023	н/в	0,991	4,373
2	Очищені стічні води на скиді в р.Рось	921,2 тис	15,3	7,96	7,37	14,10	487,08	65,46	6,78	35,20	1,88	139,69	1,85	1,091	16,40	0,24	н/в	н/в	0,019	н/в	0,071	0,055

Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» Ганна КОНОХОВА

ВИПРОБУВАЛЬНА ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»