



ТОВ «БІЛОЦЕРКІВДА»
Випробувальна хіміко-технологічна лабораторія
Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Томилівка, вул. Узинська, 4

Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд за липень 2026 року

Місце відбору проб	надлиження, М ³	t ⁰	pH	Розчинний кисень, Мг/дм ³	Завислі речовини Мг/дм ³	Мінералізація (сух.зали) Мг/дм ³	ХСК, МгО/дм ³	БСК ₅ , МгО ₂ /дм ³	Сульфати Мг/дм ³	Фосфати Р ₀₄	Хлориди Мг/дм ³	Азот амонійний Мг/дм ³	Нітри Мг/дм ³	Нітрати Мг/дм ³	Залізо загальне Мг/дм ³	Хром 3+, Мг/дм ³	Мідь Мг/дм ³	Цинк Мг/дм ³	Нікель, Мг/дм ³	АПАР (СПАР) Мг/дм ³	Нафтопродукти Мг/дм ³
1 Стічні води, що поступають на КОС	941,0 тис	23,4	7,59	-	252,54	662,06	975,18	355,14	9,26	19,93	182,20	52,54	0,651	2,15	0,94	<0,01	<0,02	0,033	н/в	1,137	1,964
2 Очищені стічні води на скиді в р.Рось	933,6 тис	24,0	7,99	6,33	11,88	485,96	64,52	7,54	33,15	1,38	139,92	1,90	1,110	14,73	0,28	н/в	н/в	0,023	н/в	0,059	0,050
3 р.Рось 500 м вище скиду очищених стічних вод 22.07.2026		22,4	8,00	6,16	7,30	494,0	50,45	6,86	42,15	0,120	37,29	0,75	0,195	7,09	0,24	н/в	н/в	0,037	н/в	0,046	0,043
4 р.Рось 500м нижче скиду очищених стічних вод 22.07.2026		22,8	8,05	6,19	7,10	478,0	55,33	6,82	31,87	0,240	36,23	0,85	0,307	9,16	0,33	н/в	<0,02	0,035	н/в	0,037	0,046

Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВДА»

Випробувальна
хіміко-технологічна
лабораторія
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВДА»

Ганна
КОНОХОВА