ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Випробувальна хіміко-технологічна лабораторія
Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Томилівка, вул. Узинська,4

Лабораторні дані роботи каналізаційних очисних споруд (усереднені) за жовтень 2026 року

1	Місце відбору проб	надходження ,м³	t⁰	pH	Розчинний кисень, мгО\дм³	Завислі речовини мг/дм³	Мінералізація загальна (сух.зал) мг/дм³	ХСК, мгО/дм³	БСК5,млO_2/дм³	Сульфати мг/дм³	Фосфати PO_4^3	Хлориди мг/дм³	Азот амонійний мг/дм³	Нітрити мг/дм³	Нітрати мг/дм³	Залізо загальне мг/дм³	Хром 3+, мг/дм³	Мідь мг/дм³	Цинк мг/дм³	Нікель,мг/дм³	АПАР (СПАР) мг/дм³	Нафтопродукти мг/дм³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Стічні води, що поступають на КОС	948,4 тис	19,2	7,54	-	270,33	636,98	1113,38	546,78	8,52	16,12	204,19	49,88	0,222	1,39	0,80	<0,01	<0,02	0,032	н/в	1,413	1,517
2	Очищені стічні води на скиді в р.Рось	941,0 тис	19,0	7,94	7,07	12,00	469,93	64,22	7,18	29,56	1,86	150,86	1,91	0,520	8,52	0,29	н/в	н/в	0,026	н/в	0,098	0,063

Начальник ВХТЛ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» _____ Ганна КОНОХОВА

ВИПРОБУВАЛЬНА ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»